



RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED, AFIM DE APRIMORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SENDO AQUISIÇÃO CONFORME NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE.

A Pregoeira do Município de Catanduvas, no uso de suas atribuições vem informar a todos os interessados no certame em epígrafe que, recebidos pedidos de revisão de descritivo dos itens do edital, tendo buscado esclarecimentos junto a secretaria solicitante, resolve:

Fica **RETIFICADO** o edital, no descritivo dos itens a serem adquiridos, alterando o texto dos itens relacionados nos Anexos I e III, passando a ter a seguinte redação:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Luminária pública de LED, mínimo IP66 , com foto célula e chip tecnológico para poste de rua, Potencia 50W, temperatura de cor Branco Frio de no mínimo 5000K , com garantia mínima de 5 anos , fluxo luminoso de no mínimo 5.000 lumens , eficiência de no mínimo 100 lm/w . Frequência 50/60Hz, tensão nominal. Encaixe de poste de 33 a 65 mm, parafusos em aço inox, e conjunto com vida útil mínima de 25.000 horas.
2	Luminária pública de LED, mínimo IP66 , com foto célula e chip tecnológico para poste de rua, Potencia 100W, temperatura de cor Branco Frio de no mínimo 5000K , com garantia mínima de 5 anos , fluxo luminoso de no mínimo 10.000 lumens , eficiência de no mínimo 100 lm/w . Frequência 50/60Hz, tensão nominal. Encaixe de poste de 33 a 65 mm, parafusos em aço inox, e conjunto com vida útil mínima de 25.000 horas.
3	Luminária pública de LED, mínimo IP66 , com foto célula e chip tecnológico para poste de rua, Potencia 150W, temperatura de cor Branco Frio de no mínimo 5000K , com garantia mínima de 5 anos , fluxo luminoso de no mínimo 15.000 lumens , eficiência de no mínimo 100 lm/w . Frequência 50/60Hz, tensão nominal. Encaixe de poste de 33 a 65 mm, parafusos em aço inox, e conjunto com vida útil mínima de 25.000 horas.

Face a alteração do edital conforme acima, fica reaberto o prazo de distribuição do mesmo, ficando remarcada a data de abertura e julgamento para o dia **04 de agosto de 2021**, as 09:00 horas, sendo que a proposta poderá ser cadastrada até as 8:30 horas do mesmo dia.

As demais condições permanecem inalteradas.

Catanduvas, 20 de julho de 2021.


SILVANA DA SILVA TROMBETA
PREGOEIRA